

पत्रांक संख्या/...375... पत्र 10.12.019  
कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी सिवान

सेवा में अनुरोध

दिनांक:- 15.12.2019

प्रसंग:- संस्कृती इंटरनेशनल स्कूल  
शक्तिबागपुर लक्ष्मीपुर ब्ला प्रैक्टो सिवान

विषय:- आग से सुरक्षा एवं बचाव से संबंधित अग्निशामक यंत्रों की जाँच प्रतिवेदन।  
महाशय,

प्रसंगाधिन विषय के आलोक में प्रमाणित किया जाता है कि संस्कृती इंटरनेशनल स्कूल  
लक्ष्मीपुर टाउन प्रैक्टो (सिवान) के द्वारा निम्नलिखित यंत्रों को दिनांक 12.12.019 को अग्निशामालय सिवान में निरीक्षण एवं जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रतिष्ठान/संस्थान के द्वारा लाए गये सभी अग्निशामक यंत्रों की जाँच की गई।

क्रम	यंत्रों के प्रकार एवं नम्बर	खरीद तिथि	रिफिल तिथि	यंत्र रखने का स्थान	संख्या
①	ABC फायर एक्सटिंग्विशर 4kg		दिसंबर 019	कार्यालय में किचन किचन के पास डी.जी. के पास फ्लोर फ्लोर	2 Nos 2 Nos 2 Nos 2 Nos
②	डी.वी.पी. फायर एक्सटिंग्विशर 5kg		" "	सेकेंड फ्लोर लाइब्रेरी	2 Nos 2 Nos
③	CO <sub>2</sub> फायर एक्सटिंग्विशर 4.5kg		" "	कंप्यूटर में	1 Nos
④	फायर ब्रैकेट वाला सीटर				8 Nos

1. सभी अग्निशामक यंत्र जाँच के दौरान तत्काल ठीक/खराब पाये गये।
2. प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिष्ठान / संस्थान के द्वारा जाँच हेतु किये गये सभी अग्निशामक यंत्र दिनांक 15.12.2019 से 14.12.2020 वर्ष के लिए ठीक / खराब हैं, बसर्ते कि वे अपने सभी अग्निशामक यंत्रों को भली-भाँती सफाई एवं संधारण करेंगे।

- (i) सभी नोजलों को साफ करना।
- (ii) सभी वासरो को ठीक करना।
- (iii) सभी भेंटहोल को साफ रखना।
- (iv) सभी यंत्रों को एक रिफिल रखना।
- (v) सभी यंत्रों को यथा स्थान रखना।

यदि प्रतिष्ठान/संस्थान लगाये गये सभी अग्निशामक यंत्रों का संधारण भली-भाँती नहीं करते हैं तो वे यंत्र संधारण के कमी के कारण खराब हो सकते हैं जिसके लिए प्रतिष्ठान/संस्थान के मालिक/प्रबंधक स्वयं जवाबदेह समझे जायेंगे और इस परिस्थिति में बीच में भी अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुशंसा रद्द की जा सकती है। प्रबंधक को निर्देश दिया गया है कि वे अपने सभी अग्निशामक यंत्रों को प्रत्येक वर्ष अग्निशाम सेवा में जाँच करा कर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर लेंगे।

प्रतिलिपि:- संविद्धा डायरेक्टर को  
सूचनाार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन  
R/M 15.12.2019  
अग्निशामालय पदाधिकारी  
अग्निशामालय पदाधिकारी  
सिवान